

# Erratum

## ISSO 75.1 Energieprestatie utiliteitsgebouwen: 2024

Uitgave 1 april 2024

Dit erratum beschrijft de onjuistheden in ISSO-publicatie 75.1 Energieprestatie utiliteitsgebouwen, 6<sup>e</sup> druk editie 2024 en geeft aan hoe deze moeten worden gelezen. De gewijzigde inhoud is waar mogelijk dikgedrukt.

### 1. Weggefallen tekst Begrippenlijst:

Toevoegen:

#### **Spouw:**

Een spouw is een luchtruimte tussen twee bouwkundige elementen, aanwezig bij bijvoorbeeld een spouwmuur of een houten vloer waarbij tegen de balken isolatiemateriaal is aangebracht. Of bij een houten vloer waarbij aan de onderzijde van de vloerbalken een plafond is aangebracht. Een luchtlaag tussen dakpannen en het dakbeschot mag niet als spouw worden aangemerkt;

Als er sprake is van een spouw in een constructie en de spouw staat in verbinding met de buitenlucht via één of meer niet-afsluitbare openingen met een totale oppervlakte (dus gesommeerd) van minimaal 0,2 m<sup>2</sup> dan is er geen sprake van een spouw. Voor de constructie tot aan de spouw geldt dat deze grenst aan de buitenlucht.

### 2. Normatieve tekst moet toelichtende tekst zijn in H6:

Par. 6.3.4:

Tekst: “Aangrenzende sterk geventileerde ruimten: Voor scheidingsconstructies grenzend aan sterk geventileerde ruimten moet je in de basisopname de begrenzing buitenlucht aanhouden”

Wijzigen in:

“Voor scheidingsconstructies grenzend aan sterk geventileerde ruimten **wordt** in de basisopname het energieverlies door de thermische schil gelijk gesteld aan een scheidingsconstructie grenzend aan buitenlucht.

### 3. Verkeerde verwijzing in H8

Afbeelding 8.15, verwijzing naar tabel 8.9 moet zijn 8.10 zijn en vice versa

### 4. Weggefallen tekst in H11

Toevoegen aan par. 11.3.4 Mechanische afvoer (type C):

#### **Aandachtspunten**

- Luchtdrukgestuurde roosters moeten minimaal in alle verblijfsruimten voorkomen als gekozen wordt voor luchtdrukgestuurde toevoer.